



Trzebiatów, 15 września 2017r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
TRZEBIATÓW Sp. z o.o.

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7
tel/fax 0-91 38-72-456, NIP 857-18-74-050

(1)

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wylonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno, gm Trzebiatów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 14.09.2017 do opublikowanego postępowania przetargowego, zgodnie z punktem 19.1 IDW, Zamawiający następujących wyjaśnień:

1. Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej typu aeratora. W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wskazany jest aerator dynamiczny o śr. 1400 mm z wypełnieniem pierścieniami, natomiast w załączniku 1B do IDW „Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia” wskazany jest zwykły aerator ciśnieniowy o śr. 1400 mm z dyszami napowietrzającymi. Jaki rodzaj aeratora należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 1

Do wyceny należy przyjąć aerator zwykły ciśnieniowy, wskazany w załączniku 1B do IDW.

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Grzegorz Jelonek