



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach


KOMUNIKAT Nr 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach z dn. 13 lipca 2026 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gołańcz Pomorska, gm. Trzebiatów, pow. gryficki zaopatrującego 729 mieszkańców miejscowości Gołańcz Pomorska, Gosław oraz Siemidarżno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 7 lipca 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą liczby bakterii grupy coli w ilości 14 jtk/100 ml rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748).

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Wodociągów i Kanalizacji TRZEBIATÓW Sp. z o. o., Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów zarządzający wodociągiem Gołańcz Pomorska został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Marzena Dzieża

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/