

## **REGULAMIN**

**PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI  
ZLEWNEJ ORAZ WARUNKÓW ICH WPROWADZANIA DO  
SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  
ZWiK TRZEBIATÓW SP. Z O.O.**

## SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne
2. Podstawa prawna
3. Definicje
4. Zakres stosowania Regulaminu
5. Kategorie nieczystości ciekłych
6. Warunki przyjmowania nieczystości ciekłych
- 6 a. Urządzenia podczyszczające
7. Parametry dopuszczalne i substancje zabronione
8. Zasady identyfikacji Wytwórcy i dokumentowania pochodzenia
9. Procedura zrzutu
10. Kontrola jakości i pobór próbek
11. Badania laboratoryjne i rozliczenia
- 11 a. Obowiązek okresowych badań Wytwórcy
12. System reakcji na naruszenia
13. Wstrzymanie przyjęć i rozwiązanie umowy
14. Monitoring wizyjny
15. Prawa i obowiązki Wytwórcy oraz Dostawcy
16. Prawa i obowiązki Spółki
17. Odpowiedzialność i pokrycie kosztów
18. Postanowienia końcowe
19. Załączniki

## §1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie, eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”.
2. Regulamin ma na celu zapewnienie:
  1. bezpieczeństwa i stabilności procesu technologicznego oczyszczania ścieków,
  2. ochrony urządzeń i infrastruktury Spółki,
  3. dotrzymania warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego,
  4. ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców.
3. Oczyszczalnia Ścieków w Trzebiatowie stanowi element infrastruktury komunalnej o znaczeniu publicznym, a jej prawidłowe funkcjonowanie leży w interesie wszystkich mieszkańców i podmiotów korzystających z jej usług.
4. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich podmiotów dostarczających nieczystości ciekłe do stacji zlewnej, niezależnie od formy transportu.
5. Do stacji zlewnej mogą być przyjmowane nieczystości ciekłe pochodzące z obszaru objętego systemem obsługiwanym przez Oczyszczalnię Ścieków w Trzebiatowie, w szczególności z terenów wskazanych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.
6. Spółka może odmówić przyjęcia nieczystości ciekłych wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w razie braku wolnych mocy przerobowych, ryzyka zakłócenia procesu technologicznego lub niespełnienia warunków określonych w Regulaminie.

## §2 Podstawa prawna

1. Regulamin został opracowany w oparciu o:
  1. ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  2. ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych,
  4. inne obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do przyjmowania i oczyszczania nieczystości ciekłych.
2. Postanowienia Regulaminu uwzględniają warunki określone w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym dla Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie oraz ograniczenia wynikające z technologii oczyszczania ścieków stosowanej przez Spółkę.

## §3 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. **Spółka** – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o., eksploatujący stację zlewną przy Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie.
2. **Stacja zlewna** – instalacja służąca do przyjmowania i rejestrowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi.

3. **Nieczystości ciekłe** – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków, w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. **Wytwórca** – podmiot wytwarzający nieczystości ciekłe, w szczególności właściciel nieruchomości, przedsiębiorca lub inny podmiot władający nieruchomością, z której pochodzą nieczystości ciekłe.
5. **Dostawca** – podmiot transportujący nieczystości ciekłe do stacji zlewnej, w tym przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. **Wytwórca usługowy** – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, której skutkiem jest powstawanie nieczystości ciekłych o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń, w szczególności warsztaty, pralnie, piekarnie, zakłady gastronomiczne oraz inne podmioty usługowe.
7. **Przekroczenie** – stwierdzenie przez Spółkę, że parametry dostarczonych nieczystości ciekłych odbiegają od warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub umowie.
8. **Zagrożenie technologiczne** – sytuacja, w której skład, właściwości fizykochemiczne lub ilość dostarczonych nieczystości ciekłych mogą zakłócić proces oczyszczania ścieków, uszkodzić urządzenia lub spowodować przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego.

#### §4 Zakres stosowania Regulaminu

1. Regulamin określa zasady przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oraz warunki ich wprowadzania do systemu oczyszczania ścieków eksploatowanego przez Spółkę.
2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do:
  1. Wytwórców,
  2. Dostawców transportujących nieczystości ciekłe,
  3. innych podmiotów działających w imieniu Wytwórcy.
3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z umową zawartą ze Spółką, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, o ile nie naruszają przepisów prawa oraz warunków pozwolenia wodnoprawnego.
4. Przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartej umowy ze Spółką.

#### §5 Kategorie nieczystości ciekłych

1. W zależności od charakteru działalności Wytwórcy oraz potencjalnego wpływu na proces technologiczny oczyszczania ścieków, nieczystości ciekłe mogą podlegać zróżnicowanym wymaganiom technicznym.
2. Dla celów organizacyjnych i oceny ryzyka technologicznego wyróżnia się:
  1. nieczystości bytowe,
  2. nieczystości powstające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze usługowym,
  3. nieczystości powstające w związku z działalnością mogącą powodować obecność substancji ropopochodnych, emulsji, detergentów przemysłowych lub innych substancji mogących oddziaływać na proces oczyszczania.

3. Podział, o którym mowa w ust. 2, ma charakter techniczno-operacyjny i służy ocenie wpływu dostarczanych nieczystości na funkcjonowanie oczyszczalni. Nie stanowi on zmiany ani zastąpienia definicji ścieków określonych w ustawie Prawo wodne.
4. O kwalifikacji nieczystości ciekłych do określonej grupy decyduje Spółka na podstawie informacji przekazanych przez Wytwórcę oraz charakteru prowadzonej działalności.
5. Wytwórca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki o każdej zmianie rodzaju prowadzonej działalności mogącej mieć wpływ na skład wytwarzanych nieczystości ciekłych.

#### **§5a Osady i ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków**

1. Osady oraz ścieki pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) stanowią nieczystości ciekłe w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
2. Do osadów i ścieków z POŚ stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące:
  1. wymagań jakościowych określonych w §7,
  2. zasad kontroli i poboru próbek określonych w §6,
  3. obowiązku przekazywania informacji o źródle pochodzenia nieczystości.
3. W przypadku gdy skład osadów z POŚ może powodować zwiększone obciążenie procesu technologicznego, Spółka może określić dodatkowe wymagania techniczne lub harmonogram ich przyjmowania.

#### **§6 Warunki przyjmowania nieczystości ciekłych**

1. Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej następuje po potwierdzeniu, że spełniają one wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
2. Spółka może przeprowadzić wstępną ocenę organoleptyczną dostarczonych nieczystości ciekłych oraz dokonać pomiaru podstawowych parametrów, w szczególności temperatury i pH.
3. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do składu lub właściwości nieczystości ciekłych, Spółka może:
  1. pobrać próbkę do badań laboratoryjnych,
  2. czasowo wstrzymać przyjęcie dostawy do czasu uzyskania wyników badań,
  3. odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli istnieje ryzyko zakłócenia procesu technologicznego.
4. Spółka może odmówić przyjęcia nieczystości ciekłych w szczególności w przypadku:
  1. niespełnienia parametrów określonych w §7,
  2. stwierdzenia obecności substancji zabronionych,
  3. braku wymaganych dokumentów lub badań,
  4. przekroczenia dostępnych mocy przerobowych oczyszczalni.
5. Spółka może odmówić przyjęcia nieczystości ciekłych również w przypadku, gdy ich skład, ilość lub ładunek zanieczyszczeń mogłyby spowodować zagrożenie dotrzymywania warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego dla Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie.

*Orma*

6. Odmowa przyjęcia nieczystości ciekłych wymaga podania przyczyny i może zostać odnotowana w dokumentacji stacji zlewnej.
7. W przypadkach niebudzących poważnego zagrożenia technologicznego Spółka może umożliwić Wytwórcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości przed kolejną dostawą.
8. Przyjmowanie nieczystości ciekłych odbywa się wyłącznie w zakresie dopuszczonym obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym dla Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie oraz z uwzględnieniem możliwości technologicznych oczyszczalni.

#### **§6a Urządzenia podczyszczające**

1. Wytwórcy prowadzący działalność mogącą powodować zwiększoną zawartość tłuszczów, substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczeń technologicznych zobowiązani są do stosowania odpowiednich urządzeń podczyszczających, w szczególności separatorów tłuszczu lub separatorów substancji ropopochodnych.
2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi przepisami.
3. Wytwórca zobowiązany jest do dokumentowania opróżniania i czyszczenia urządzeń podczyszczających.
4. Dokumentacja potwierdzająca opróżnianie urządzeń podczyszczających powinna być przechowywana przez okres co najmniej 2 lat i udostępniana Spółce na jej żądanie.
5. Brak dokumentacji, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do wstrzymania przyjmowania nieczystości ciekłych.

#### **§7 Parametry dopuszczalne i substancje zabronione**

1. Do stacji zlewnej mogą być przyjmowane wyłącznie nieczystości ciekłe spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. temperatura – nie wyższa niż 35°C,
  2. odczyn pH – w zakresie 6,5–9,5,
  3. ChZT – nie wyższe niż 3000 mg O<sub>2</sub>/l,
  4. BZT<sub>5</sub> – nie wyższe niż 2000 mg O<sub>2</sub>/l,
  5. zawiesina ogólna – nie wyższa niż 3000 mg/l,
  6. tłuszcze ogólne – nie wyższe niż 150 mg/l.
2. Parametry określone w ust. 1 ustalane są przez Spółkę w oparciu o:
  1. warunki obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego dla Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie,
  2. bilans dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń instalacji,
  3. konieczność zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa procesu technologicznego.
3. Parametry te określają techniczne warunki przyjęcia nieczystości ciekłych do instalacji i nie zastępują warunków decyzji administracyjnych wydanych dla Wytwórców.
4. W przypadku gdy Wytwórca posiada decyzję wodnoprawną określającą parametry ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, obowiązują w pierwszej kolejności warunki wynikające z tej decyzji.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie zrzutu, pracownik Spółki ma prawo natychmiast wstrzymać proces zrzutu.
7. Dostawca zobowiązany jest do:
  1. zachowania czystości w miejscu zrzutu,
  2. zabezpieczenia pojazdu przed wyciekami,
  3. podporządkowania się poleceniom pracowników Spółki.
8. Spółka może czasowo wstrzymać przyjmowanie nieczystości ciekłych w przypadku awarii, prac konserwacyjnych, braku mocy przerobowych lub innych okoliczności mogących wpłynąć na bezpieczeństwo procesu technologicznego.

#### **§10 Kontrola jakości i pobór próbek**

1. Spółka ma prawo do kontroli jakości dostarczanych nieczystości ciekłych.
2. Kontrola może obejmować:
  1. ocenę wizualną i zapachową,
  2. wstępne pomiary parametrów fizykochemicznych przy użyciu urządzeń Spółki,
  3. pobór próbki do badań laboratoryjnych.
3. Pobór próbki może zostać dokonany w szczególności w przypadku:
  1. uzasadnionego podejrzenia przekroczenia parametrów,
  2. zmiany charakteru działalności Wytwórcy,
  3. wcześniejszych naruszeń,
  4. innych okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie technologiczne.
4. Pobór próbki dokonywany jest w trakcie zrzutu nieczystości ciekłych.
5. Z poboru próbki sporządzany jest protokół.
6. Odmowa podpisania protokołu przez Dostawcę nie wstrzymuje dalszych czynności kontrolnych i nie wpływa na ważność ustaleń Spółki.
7. Spółka może wstrzymać zrzut nieczystości ciekłych do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ich składu.

#### **§11 Badania laboratoryjne i rozliczenia**

1. W przypadku poboru próbki, o którym mowa w §10, Spółka może skierować próbkę do badań laboratoryjnych wykonywanych przez laboratorium zewnętrzne.
2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów określonych w Regulaminie lub umowie:
  1. koszt badania laboratoryjnego ponosi Wytwórca,
  2. Spółka może naliczyć opłatę dodatkową zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
3. W przypadku braku stwierdzenia przekroczeń, koszt badania laboratoryjnego ponosi Spółka.
4. W przypadku stwierdzenia powtarzających się przekroczeń lub zagrożenia technologicznego, Spółka może zastosować środki przewidziane w §12 i §13 Regulaminu.

5. Wytwórca może, na własny koszt, zlecić wykonanie badania kontrolnego próbki pobranej zgodnie z procedurą określoną przez Spółkę, w terminie wskazanym przez Spółkę.

#### **§11a Obowiązek okresowych badań Wytwórcy**

1. W przypadku Wytwórców, których działalność może mieć istotny wpływ na skład lub ładunek zanieczyszczeń nieczystości ciekłych, Spółka może wymagać wykonywania okresowych badań jakości tych nieczystości.
2. Częstotliwość wykonywania badań określana jest zgodnie z:
  1. decyzją wodnoprawną Wytwórcy – jeżeli została wydana, lub
  2. postanowieniami umowy zawartej ze Spółką.
3. W przypadku Wytwórców, dla których przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej możliwe jest wyłącznie po przedłożeniu takiej decyzji.
4. Zakres badań obejmuje w szczególności:
  1. pH,
  2. ChZT,
  3. BZT<sub>5</sub>,
  4. zawiesinę ogólną,  
a w przypadku uzasadnionych wątpliwości – także inne parametry mogące mieć wpływ na proces technologiczny, w tym zawartość substancji powierzchniowo czynnych.
5. Badania wykonywane są przez laboratorium posiadające odpowiednie uprawnienia.
6. Wyniki badań przekazywane są Spółce w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
7. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań w terminie, Spółka może czasowo wstrzymać przyjmowanie nieczystości ciekłych do czasu ich przedłożenia.

#### **§12 System reakcji na naruszenia**

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu lub umowy, Spółka może zastosować następujące środki:
  1. pisemne ostrzeżenie,
  2. naliczenie opłaty dodatkowej,
  3. czasowe wstrzymanie przyjmowania nieczystości ciekłych,
  4. rozwiązanie umowy.
2. Wybór środka reakcji zależy od charakteru naruszenia, jego skutków oraz oceny ryzyka zagrożenia technologicznego.
3. Czasowe wstrzymanie przyjmowania nieczystości ciekłych obowiązuje do czasu usunięcia przyczyn naruszenia, co wymaga przedstawienia przez Wytwórcę stosownych wyjaśnień lub dokumentów oraz pozytywnej oceny Spółki.
4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia technologicznego Spółka może zastosować środki, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniego ostrzeżenia.
5. Za powtarzające się naruszenia uznaje się co najmniej dwa przypadki naruszenia postanowień Regulaminu lub umowy w okresie 12 kolejnych miesięcy.

5. Do stacji zlewnej zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych zawierających w szczególności:
1. oleje mineralne i substancje ropopochodne,
  2. emulsje olejowe i płyny technologiczne,
  3. rozpuszczalniki, lakiery, żywice, farby,
  4. substancje toksyczne, żrące, palne lub wybuchowe,
  5. odpady stałe mogące powodować zatykanie urządzeń,
  6. ścieki zawierające drobnoustroje chorobotwórcze pochodzące z działalności medycznej lub weterynaryjnej,
  7. ścieków zawierających metale ciężkie w ilościach mogących powodować zakłócenie procesu biologicznego,
  8. odpadów ciekłych stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach.
6. W przypadku gdy skład nieczystości ciekłych budzi uzasadnione wątpliwości co do ich wpływu na proces technologiczny lub możliwość dotrzymania warunków pozwolenia wodnoprawnego, Spółka może odmówić ich przyjęcia lub skierować próbkę do badań laboratoryjnych.
7. Weryfikacja spełnienia parametrów określonych w ust. 1 odbywa się w szczególności poprzez:
1. ocenę organoleptyczną dostawy,
  2. pomiar podstawowych parametrów możliwych do określenia w warunkach stacji zlewnej (np. temperatura, pH),
  3. pobór próbki do badań laboratoryjnych w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do składu nieczystości ciekłych.
- Spółka nie jest zobowiązana do wykonywania badań laboratoryjnych każdej dostawy.

#### **§8 Zasady identyfikacji Wytwórcy i dokumentowania pochodzenia**

1. Każda dostawa nieczystości ciekłych musi być jednoznacznie przypisana do konkretnego Wytwórcy posiadającego zawartą umowę ze Spółką.
2. Każdorazowo odbiór nieczystości ciekłych potwierdzany jest zgodnie ze wzorem potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych określonym w załączniku do rozporządzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
3. Spółka ma prawo żądać dodatkowych informacji dotyczących pochodzenia i charakteru nieczystości ciekłych w przypadku uzasadnionych wątpliwości.

#### **§9 Procedura zrzutu**

1. Zrzut nieczystości ciekłych może odbywać się wyłącznie w godzinach funkcjonowania stacji zlewnej, określonych przez Spółkę.
2. Nieczystości ciekłe mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez instalację zrzutowo-pomiarową Spółki.
3. Zabrania się dokonywania zrzutu nieczystości ciekłych z pominięciem urządzeń pomiarowych oraz do krat ściekowych lub innych elementów infrastruktury.
4. Zrzut nieczystości ciekłych może odbywać się wyłącznie w sposób grawitacyjny.
5. Zabrania się stosowania nadciśnienia lub innych metod mogących powodować uszkodzenie urządzeń stacji zlewnej.

### **§13 Wstrzymanie przyjęć i rozwiązanie umowy**

1. Spółka może czasowo wstrzymać przyjmowanie nieczystości ciekłych w przypadkach określonych w §12.
2. Spółka może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. stwierdzenia zagrożenia technologicznego,
  2. wprowadzenia do stacji zlewnej substancji zabronionych,
  3. podania nieprawdziwych danych dotyczących pochodzenia nieczystości ciekłych,
  4. powtarzających się naruszeń postanowień Regulaminu lub umowy.
3. Rozwiązanie umowy nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia należności z tytułu poniesionych kosztów lub szkód.

### **§14 Monitoring wizyjny**

1. Teren stacji zlewnej może być objęty monitoringiem wizyjnym w celu ochrony infrastruktury oraz kontroli prawidłowości procesu zrzutu.
2. Administratorem danych osobowych utrwalonych w systemie monitoringu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.
3. Monitoring prowadzony jest w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury Spółki,
  2. ochrony mienia,
  3. kontroli prawidłowości procesu zrzutu nieczystości ciekłych,
  4. zabezpieczenia materiału dowodowego w przypadku naruszeń.
4. Nagrania z monitoringu mogą stanowić dowód w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez Spółkę.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu określa odrębna klauzula informacyjna.
6. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres co najmniej 30 dni, chyba że stanowią dowód w postępowaniu wyjaśniającym lub innym postępowaniu prowadzonym przez Spółkę.

### **§15 Prawa i obowiązki Wytwórcy oraz Dostawcy**

1. Wytwórca ponosi odpowiedzialność za skład oraz właściwości nieczystości ciekłych do momentu ich odbioru przez podmiot transportujący.
2. Wytwórca zobowiązany jest do:
  1. przekazywania wyłącznie nieczystości ciekłych zgodnych z Regulaminem i umową,
  2. zapewnienia dostępu do miejsca odbioru,
  3. informowania o zmianie rodzaju prowadzonej działalności.
3. Podmiot transportujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy transport oraz sposób dokonania zrzutu.
4. W przypadku gdy transport realizowany jest przez Spółkę, odpowiedzialność Wytwórcy za skład nieczystości ciekłych pozostaje niezmienną.

5. Spółka może pobrać próbkę nieczystości ciekłych w miejscu ich odbioru od Wytwórcy.
6. W przypadku realizowania transportu przez Spółkę, pracownik Spółki ma prawo odmówić odbioru nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania, jeżeli ich wygląd, zapach, temperatura lub inne cechy wskazują na możliwość naruszenia postanowień Regulaminu.
7. Zasady postępowania przy odbiorze nieczystości ciekłych określa Procedura Odbioru stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

## **§16 Prawa i obowiązki Spółki**

1. Spółka ma prawo do:
  1. kontroli jakości dostarczanych nieczystości ciekłych,
  2. poboru próbek w miejscu odbioru lub w trakcie zrzutu,
  3. odmowy przyjęcia nieczystości ciekłych w przypadkach określonych w Regulaminie,
  4. wstrzymania przyjmowania nieczystości ciekłych w przypadku zagrożenia technologicznego,
  5. naliczania opłat dodatkowych zgodnie z umową.
2. Spółka zobowiązana jest do:
  1. zapewnienia sprawnego działania instalacji zrzutowo-pomiarowej,
  2. prowadzenia rejestru przyjętych ilości nieczystości ciekłych,
  3. informowania Wytwórcy o stwierdzonych przekroczeniach.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego składu nieczystości ciekłych przekazanych przez Wytwórcę, w szczególności za zakłócenia procesu technologicznego spowodowane właściwościami dostarczonych nieczystości.

## **§17 Odpowiedzialność i pokrycie kosztów**

1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów określonych w Regulaminie lub umowie, Wytwórca ponosi koszty:
  1. badań laboratoryjnych,
  2. opłat dodatkowych przewidzianych w umowie.
2. W przypadku gdy dostarczone nieczystości ciekłe spowodują zagrożenie technologiczne, uszkodzenie urządzeń lub zakłócenie procesu oczyszczania, Wytwórca ponosi koszty rzeczywiste poniesione przez Spółkę, w zakresie pozostającym w związku przyczynowym z dostarczonymi nieczystościami ciekłymi.
3. Spółka może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przekraczającej wartość opłat dodatkowych.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień Spółki wynikających z umowy lub przepisów prawa.

## **§18 Postanowienia końcowe**

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Czorna

30. 03. 2026

3. Nowa treść Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej Spółki oraz przekazywana Wytwórcom w formie elektronicznej.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania, chyba że Spółka określi dłuższy termin.
5. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani warunków zawartych umów w sposób sprzeczny z zasadą proporcjonalności.

## **§19 Załączniki**

Integralną część Regulaminu stanowią:

1. Procedura odbioru,
2. Wzór oświadczenia o pochodzeniu,
3. Protokół pobrania próbki,
4. Protokół szkody,
5. Wykaz pojazdów.

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Regulaminu przyjmowania nieczystości ciekłych

### **PROCEDURA ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH REALIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ**

#### **1. Cel**

Procedura określa zasady postępowania pracownika Spółki podczas odbioru nieczystości ciekłych w celu zapobiegania zagrożeniom technologicznym.

#### **2. Czynności przed rozpoczęciem odbioru**

Pracownik zobowiązany jest do:

1. Weryfikacji danych Wytwórcy oraz numeru umowy.
2. Oceny wizualnej (tłuszcz, olej, ciała stałe, nietypowy kolor).
3. Oceny zapachu (chemiczny, rozpuszczalnikowy, nietypowy).
4. W przypadku Wytwórców usługowych i technicznych – wykonania wstępnej kontroli odczynu pH przy użyciu pasków wskaźnikowych.

#### **3. Kryteria wstrzymania odbioru**

Odbiór należy wstrzymać w szczególności, gdy:

- pH wyraźnie wykracza poza zakres 6–10,
- widoczna jest warstwa tłuszczu, oleju lub emulsji,
- wyczuwalny jest intensywny zapach chemiczny,
- temperatura ścieków wskazuje na możliwość przekroczenia 35°C,
- inne cechy wskazują na możliwe naruszenie Regulaminu.

#### **4. Ścieżka decyzyjna**

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z przełożonym lub dyspozytorem.

Ostateczna decyzja o odmowie odbioru podejmowana jest po konsultacji.

## PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

### 1. Dane Wytwórcy

- Nazwa / Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_
- Adres nieruchomości: \_\_\_\_\_
- NIP (jeżeli dotyczy): \_\_\_\_\_
- Nr umowy: \_\_\_\_\_

### 2. Dane Dostawcy / pojazdu

- Nazwa firmy transportowej: \_\_\_\_\_
- Nr rejestracyjny pojazdu: \_\_\_\_\_
- Imię i nazwisko kierowcy: \_\_\_\_\_

### 3. Dane dotyczące dostawy

- Data pobrania próbki: \_\_\_\_\_
- Godzina rozpoczęcia zrzutu: \_\_\_\_\_
- Godzina pobrania próbki: \_\_\_\_\_
- Ilość dostarczonych nieczystości ciekłych (m<sup>3</sup>): \_\_\_\_\_
- Kategoria nieczystości (zgodnie z §5 Regulaminu):
  - ☐ bytowe
  - ☐ usługowe
  - ☐ techniczne

### 4. Powód pobrania próbki

- ☐ kontrola rutynowa
- ☐ podejrzenie przekroczenia parametrów
- ☐ wcześniejsze naruszenia
- ☐ inne (jakie?): \_\_\_\_\_

### 5. Opis wizualny próbki

- Kolor: \_\_\_\_\_
- Zapach: \_\_\_\_\_
- Widoczna warstwa tłuszczu / oleju: TAK / NIE
- Inne uwagi: \_\_\_\_\_

### 6. Sposób pobrania i zabezpieczenia

- Próbką pobrana podczas zrzutu
- Pojemnik oznaczony nr: \_\_\_\_\_
- Próbką zaplombowana (w przypadku istotnego podejrzenia naruszenia): TAK / NIE

### 7. Informacja o monitoringu

Zdarzenie objęte monitoringiem: TAK / NIE

Przybliżona godzina nagrania: \_\_\_\_\_

## 8. Podpisy

Pracownik Spółki: \_\_\_\_\_

Dostawca / przedstawiciel Wytwórcy: \_\_\_\_\_

W przypadku odmowy podpisu przez Dostawcę – adnotacja pracownika:.....

.....  
.....

ZAŁĄCZNIK NR 4  
do Regulaminu przyjmowania nieczystości ciekłych

## PROTOKÓŁ SZKODY / ZDARZENIA TECHNOLOGICZNEGO

### 1. Dane Wytwórcy

- Nazwa / Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_
- Nr umowy: \_\_\_\_\_

### 2. Dane dostawy (jeżeli dotyczy)

- Data dostawy: \_\_\_\_\_
- Ilość dostarczonych nieczystości (m<sup>3</sup>): \_\_\_\_\_
- Nr protokołu pobrania próbki (jeżeli sporządzono): \_\_\_\_\_

### 3. Opis zdarzenia

- Data i godzina stwierdzenia zdarzenia: \_\_\_\_\_
- Miejsce wystąpienia: \_\_\_\_\_
- Charakter zdarzenia (np. pienienie, zakłócenie biologii, awaria urządzenia):

### 4. Skutki technologiczne

- ☐ pienienie
- ☐ destabilizacja osadu czynnego
- ☐ przekroczenie parametrów ścieków oczyszczonych
- ☐ uszkodzenie urządzeń
- ☐ inne: \_\_\_\_\_

### 5. Podjęte działania

- Dodatkowe dozowanie chemii: TAK / NIE
- Czyszczenie instalacji: TAK / NIE
- Wstrzymanie przyjęć: TAK / NIE
- Inne działania: \_\_\_\_\_

### 6. Wstępne oszacowanie kosztów

- Koszty chemii: \_\_\_\_\_
- Koszty pracy / czyszczenia: \_\_\_\_\_
- Koszty badań: \_\_\_\_\_
- Inne koszty: \_\_\_\_\_

### 7. Podpisy

Pier

uf

Sporządził: \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_

ZALĄCZNIK NR 5  
do Regulaminu przyjmowania nieczystości ciekłych

### WYKAZ POJAZDÓW ASENIZACYJNYCH

Wytwórca / Dostawca: \_\_\_\_\_

Nr umowy: \_\_\_\_\_

| Lp. | Marka / Typ pojazdu | Nr rejestracyjny | Pojemność zbiornika (m <sup>3</sup> ) |
|-----|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1   |                     |                  |                                       |
| 2   |                     |                  |                                       |
| 3   |                     |                  |                                       |

Oświadczam, że wskazane pojazdy są sprawne technicznie i przystosowane do transportu nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Pier

W