

WTP 35/ 2017

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
TRZEBIATÓW Sp. z o.o.

72-320 Trzebiatów, Chel'm Gryficki 7
tel/fax 0-91 38-72-456, NIP 857-18-74-050

(3)

Wnioskodawca:
Usługi Projektowe
Tomasz Paszczak
ul. Jasna 51/29
70-777 Szczecin

Znak: ZWiK 742/11/2017

Dotyczy: **warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Trzebusz oraz wymiany rurociągu wodociągowego Nowielice – Trzebusz oraz wymiana sieci wodociągowej w m. Trzebusz gm. Trzebiatów**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w ramach opracowania projektowego należy:

- zaprojektować wymianę rurociągu wodociągowego Nowielice Trzebusz od istniejącej sieci wodociągowej w m. Nowielice dz, nr 4/18 do węzła w m. Trzebusz.
- zaprojektować wymianę sieci wodociągowej w m. Trzebusz,
- zaprojektować budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi przepompowniami, całość włączyć do istniejącej komory włączeniowej w działce nr 507.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przewodów wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowane przewody wodociągowe pozostaną własnością ZWiK Trzebiatów.
3. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu (...) przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia;
4. Warunki techniczne nie stanowią zgody na przyłączenie, zgoda zostanie wydana po pozytywnym uzgodnieniu opracowanej dokumentacji technicznej.
5. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
6. Zapewniamy dostawę wody po zrealizowaniu powyższych wtp. oraz podpisaniu umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków.
7. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Uwagi dodatkowe:

Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wod-kan określone są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiatów” dostępnym w Biurze Obsługi Klienta.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Aleksandrem Bernad tel. 091 38 72 456

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH

Aleksander Bernad

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o., 72-320 Trzebiatów, Chel'm Gryficki 7
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000297679
Kapitał zakładowy: 42 139 500,00 PLN

REGON 320451195

NIP: 8571874050

Tomasz Paszczak
PROJEKTANT SIECI
I INSTALACJI SANITARNYCH
upr. bud. 108/Sz/78
upr. bud. 552/Sz/94