



- UWAGI:**
1. Montaż urządzeń wykonąć ściśle wg. instrukcji producenta.
 2. Zespół alarmowy zamontować na zewnątrz budynku
 3. Detektor metanu instalować max. 30cm od stropu.
 4. Detektor siarkowodoru montować przy podadce

"INWOD"
Instytut Inżynierski
Projektowanie i Inżynieria
70-291 Szczecin
ul. Żołnierzy Wybojów 188
tel./fax. 91-488-38-28

jednostka projektowa
projektant
mgr inż.
Stanisław Matuszak
635/771

opracował
mgr inż.
Stanisław Matuszak
635/771

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Trzebiatów Sp. z o.o.
Chęcin Gryficki 7
72-320 Trzebiatów**

Zadanie:
Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni ścieków
w Trzebiatowie

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

pr./tytuł. tomu
4. Sieci i instalacje elektryczne

tytuł rysunku
Schemat sygnalizacji obecności
metanu lub siarkowodoru

inwestor
Szczecin, 12. 2016

nr rys.
9