

1. Kabel YKY 5 x 10 mm2, l = 115 m
2. Kabel YKY 5 x 10 mm2, l = 115 m
3. Kabel NYY 3 x 2.5 mm2, l = 90 m
4. Kabel NYY 3 x 2.5 mm2, l = 90 m
11. Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, l=120 m
11a. Kabel YKSY 7 x 2.5 mm2, l = 120 m

6. Kabel YKY 5 x 2.5 mm2, l = 40 m
7. Kabel YKY 5 x 2.5 mm2, l = 75 m
8. Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, l = 60 m
9. Kabel NYY 3 x 2.5 mm2, l = 30 m
9. Kabel NYY 3 x 2.5 mm2, l = 30 m
13. Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, l = 55 m
14. Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, l = 90 m
15. Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, l = 100 m
16. Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, l = 115 m
17. Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, l = 100 m

UWAGI:
1. Kable układać zgodnie z PN 76/E - 05125.
2. Przy skrzyżowaniach z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem kable chronić w rurach pcv 50mm i 75mm
3. Nr przy opisie kabla (np. 9.) pokazuje jakie urządzenie kabel zasila, ttym samym symbolem oznaczono urządzenie.
4. Dodatkowa ochrona od porażeń:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

jednostka projektowa:
"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory
70-781 Szczecin ul. Zielone Wzgórze 18/8 tel./fax. 91-488-38-28

branża elektryczna: projektował:
techn. Zygmunt Bajgier 32/Sz/77

sprawdził:
mgr inż. Stanisław Maruszczak 6/Sz/71

inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o .o.
Chełm Gryficki 7
72-320 Trzebiatów

zadanie:
Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

nr/tytuł tomu: 4. Sieci i instalację elektryczne

tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY

miejsce i data: SZCZECIN, V 2015
skala: 1 : 500
nr rys: 1

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.