

UWAGA
1. Przewody prowadzić w istn. korytkach
2. Dodatkowa ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

złącze kontrolne

FeZn 30 x 4 mm

jednostka projektowa:

"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
70-781 Szczecin
ul. Zielone Wzgórze 18/8
tel./fax. 91-488-38-28

branża elektryczna:
projektował:

techn.
Zygmunt Bajgier
32/Sz/77

sprawdził:

mgr inż.
Stanisław Maruszczak
6/Sz/71

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Trzebiatów Sp. z o .o.
Chełm Gryficki 7
72-320 Trzebiatów

zadanie:

Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

nr/tytuł tomu:

Projekt elektryczny

tytuł rysunku:

Stacja dmuchaw i pomp osadu
zasilanie dmuchaw

miejsce i data: SZCZECIN, V 2015

skala: 1 : 100

nr rys.: 8