

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
TRZEBIATÓW Sp. z o.o.

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7
tel/fax 0-91 38-72-488, NIP 857-18-74-080

Trzebiatów, 01.04.2016 r.

Nasz znak: ZWik⁽¹⁾ 152/04/2016

Dotyczy: Wyjaśnień w sprawie postępowania na „Naprawa papowego pokrycia dachowego oraz opierzeni blacharskich budynku biurowego - dz. nr 385/7, obr. Chełm Gryficki, jedn. ewid. Trzebiatów - wieś”.

W dniu 31.03.2016 do siedziby Zamawiającego wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie w przedmiotowej sprawie:

Czy oczekują Państwo papy o konkretnych parametrach czy można zastosować materiał dowolny?

Odp.

Zamawiający wymaga zastosowania papy o parametrach nie gorszych niż:

Dla papy wierzchniego krycia: asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa 250g/m²; grubość 5,2 mm

Dla papy podkładowej: Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa 180g/m²; grubość 4,0 mm

Przed położeniem papy należy powierzchnie zagruntować 2-3 warstwami przystosowanymi do tego preparatami, np. Abizol R

Zamawiający oczekuje prowadzenia prac zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Jelonok