

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
TRZEBIATÓW Sp. z o.o.

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7  
tel/fax 0-91 38-72-456, NIP 857-18-74-050

(1)

Chełm Gryficki, 31.05.2021r.

Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia na Wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim dla zadania „Remont przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 240/05/2021*

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 28.05.2021 do trwającego postępowania przetargowego, zgodnie z punktem IX.3 IDW, Zamawiający następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania materiałów o poniższych parametrach:

- Twardość Shore'a 75-80D
- Wytrzymałość na ścislenie 38 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu 7%
- Moduł Younga 1350 MPa
- Odporność temperaturowa 75 st. C
- Moduł przy zginaniu 1900 MPa
- Odporność chemiczna powłoki po 28 dniach działania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB

Powyższe parametry membrany stosuje się z powodzeniem na mokrych pompowniach ścieków w całej Polsce, gdzie występuje agresywne środowisko w postaci siarkowodoru jak i innych związków działających niekorzystnie na konstrukcje betonowe i żelbetowe.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza również membrany polimocznikowej o rozciągliwości powyżej 20% (powyżej tej wielkości może wystąpić ryzyko tworzenia się pęcherzy od wilgoci zamkniętej w konstrukcji)?

#### **Pytanie nr 3**

Wykonawca prosi o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 11.06.2021

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Tak. Zamawiający dopuszcza do zastosowania materiałów o w/w parametrach.

**Ad. 2**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania membrany polimocznikowej o rozciągliwości powyżej 20%.

**Ad. 3**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.06.2021 na godzinę 12.00

Z poważaniem

PREZES ZARZADU  
  
Renata Bielaczewska-Mamzer