

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
TRZEBIATÓW Sp. z o.o.

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7
tel/fax 0-91 38-72-456, NIP 857-18-74-050

(1)

Trzebiatów, 31.03.2016 r.

Nasz znak: ZWiK.161/03/2016

Dotyczy: Wyjaśnień w sprawie postępowania na „Naprawa papowego pokrycia dachowego oraz opierzeni blacharskich budynku biurowego - dz. nr 385/7, obr. Chełm Gryficki, jedn. ewid. Trzebiatów - wieś”.

W dniu 30.03.2016 do siedziby Zamawiającego wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie w przedmiotowej sprawie:

Czy możemy złożyć ofertę na wykonanie naprawy papowego pokrycia dachowego oraz opierzeni blacharskich budynku biurowego za pomocą membran płynnych poliuretanowych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płynnych membran poliuretanowych pod warunkiem zagwarantowania trwałości i szczelności powłoki na okres min. 20 lat

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Selonek