

Wymagania materiałowe dla zadania pn. „Naprawa papowego pokrycia dachowego oraz opierzeni blacharskich budynku biurowego - dz. nr 385/7, obr. Chełm Gryficki, jedn. ewid. Trzebiatów – wieś”

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż:

I. Papa

Dla papy wierzchniego krycia: asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa 250g/m²; grubość 5,2 mm

Dla papy podkładowej: Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa 180g/m²; grubość 4,0 mm

Przed położeniem papy należy powierzchnie zagruntować 2-3 warstwami przystosowanymi do tego preparatami, np. Abizol R

Zamawiający oczekuje prowadzenia prac zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

II. Blacha

Blacha stalowa ocynkowana o grubości min. 5 mm

Wykonawca winien załączyć w ofercie atesty oraz karty zaproponowanych produktów lub/i specyfikacje potwierdzających jednoznacznie spełnianie oczekiwanych parametrów.