

Wymagania materiałowe dla zadania pn. „Naprawa papowego pokrycia dachowego oraz opierzeni blacharskich na zbiorniku wody pitnej - dz. nr 316/5, obr. Mrzeżyno 1, jedn. ewid. Mrzeżyno”

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż:

I. Papa

Dla papy wierzchniego krycia: asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa 250g/m²; grubość 5,2 mm

Dla papy podkładowej: Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa 180g/m²; grubość 4,0 mm

Przed położeniem papy należy powierzchnie zagruntować 2-3 warstwami przystosowanymi do tego preparatami, np. Abizol R

Zamawiający oczekuje prowadzenia prac zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

II. Blacha

Blacha stalowa ocynkowana o grubości min. 5 mm

Zdemontowaną papę oraz gruz betonowy należy wywieźć i przekazać do utylizacji.

Wykonawca winien załączyć w ofercie atesty oraz karty zaproponowanych produktów lub/i specyfikacje potwierdzających jednoznacznie spełnianie oczekiwanych parametrów.