






C-C



Przekrój A-A



Przekrój B-B



Kotwy mocujące przeznaczone do montażu w betonie klasy min. C20/25 do maks. C50/60.

Stabilność instalacji gwarantowana po zakotwieniu.

Objaśnienia

B = przyłączew wody płuczącej 1" gwint zewnętrzny, p = 5 – 7 bar

C = Odpływ filtratu Aø 88,9mm

EKO-INSTAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J. tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20
ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361
email : biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz

OBIEKT	UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ GMINY TRZEBIATÓW		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ NOWIEŁICE – MRZEŻYNO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI W MRZEŻYNIE GMINA TRZEBIATÓW		
KATEGORIA OBIEKTU BUD.	XXVI		
INWESTOR	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. CHEŁM GRYFICKI 7, 72-320 TRZEBIATÓW		
BRANŻA	S A N I T A R N A		
PROJEKTANT	mgr inż. Elwira Kramm Upř. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/P00S/03		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Waldemar Harasimowicz Upř. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0010/P00S/05		
Krata z prasopłuczką		DATA 11.06.2018r.	SKALA SCHEMAT
		RYS.NR S16	