



LEGENDA:

1. ZBIORNIK BETONOWY 3000x4500 H=2100mm
2. KOŁNIERZ COMBI DO RUR PE
3. KRÓCIEĆ DWUKOŁNIERZOWY DN400 L=1,0m
4. ZASUWA ODCINAJĄCA NOŻOWA DN400
5. WSTAWKA MONTAŻOWA DN400
6. ZASUWA ODCINAJĄCA NOŻOWA DN100
7. KOŁNIERZ GWINTOWANY DN100/4''
8. NASADA HYDRANTOWA 4'' Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM +ZAŚLEPKA HYDRANTOWA 4''
9. ZAWÓR ZWROTNY KULOWY DN400
10. KSZTAŁTKA DWUKOŁNIERZOWA DN400/300
11. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY T DN300
12. KOŁNIERZ COMBI DO RUR PE
13. KRÓCIEĆ DWUKOŁNIERZOWY DN300 L=0,85m
14. ZASUWA ODCINAJĄCA NOŻOWA DN300
15. WSTAWKA MONTAŻOWA DN300
16. ZAWÓR ZWROTNY KULOWY DN300
17. KRÓCIEĆ DWUKOŁNIERZOWY DN300 L=1,08m
18. ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY DLA RUR ŻELIWNYCH DN300
19. ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY DLA RUR ŻELIWNYCH DN400
20. TRÓJNIK ŻELIWNY REDUKCYJNY T DN400/100
21. WŁAZ ŻELIWNY KL. D400 NIEWENTYLOWANY
22. PŁYTA BETONOWA ø1200
23. PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY
24. STOPNIE ZŁAZOWE
25. NADBUDOWA BETONOWA ø1200
26. STALOWE SŁUPKI OSTRZEGAWCZE O WYS.1,5M ROZSTAWIONE CO 1M, POŁĄCZONE ŁAŃCUCHEM ODDALONE OD KOMORY O MIN. 1M W KOLORZE ŻÓŁTO – CZARNYM
27. KSZTAŁTKA ŻELIWNA DN300





UWAGA!
ZASUWĘ KOŁNIERZOWĄ ZAMONTOWAĆ POD KĄTEM 45°

EKO-INSTAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20
ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361
email : biuro@eko-instal.biz www. eko-instal.biz

OBIEKT	UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ GMINY TRZEBIATÓW
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ NOWIELICE – MRZEŻYNO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANLAIZACJI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI W MRZEŻYNIE GMINA TRZEBIATÓW
KATEGORIA OBIEKTU BUD.	XXVI
INWESTOR	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. CHEŁM GRYFICKI 7, 72-320 TRZEBIATÓW
BRANŻA	S A N I T A R N A
PROJEKTANT	mgr inż. Elwira Kramm Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/P00S/03
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Waldemar Harasimowicz Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0010/P00S/05
KOMORA ZASUW – RUROCIĄG TŁOCZNY	DATA 11.06.2018r. / SKALA 1:25 / RYS.NR S11