

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddział w Zielonej Górze

Dział Uzgodnień Zewnętrznych
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
tel. (68) 329 13 41,
iwona.wantuch@pgnig.pl



„EKO-INSTAL”
Pracownia Projektowa
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412
66-400 Gorzów Wielkopolski

Wasz znak:
Nasz znak: TK.2122.99(7).18

Zielona Góra, 05.09.2018r.

Dot.: projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Trzebiatów – Mrzeżyno, gm. Trzebiatów.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 06.08.2018r. uprzejmie informujemy, że przedmiotowa inwestycja nie leży na obszarze i terenie górnictwem PGNiG SA w Warszawie, utworzonym w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jednocześnie nadmieniamy, że projektowana inwestycja tworzy kolizję (skrzyżowanie) z gazociągiem kopalnianym g57 od odwiertu Trzebusz-1 do KRNiGZ Gorzysław, ciśnienie robocze do 25,0 MPa.

Miejsce ww. skrzyżowania zaznaczono kolorem czerwonym, a przebieg gazociągu kolorem żółtym na załączonym projekcie zagospodarowania terenu 2, rys. nr S3, skala 1:1000.

Dodatkowo informujemy, że **pozytywnie** uzgadniamy zaprojektowane miejsce skrzyżowania kanalizacji sanitarnej tłocznej z istniejącym ww. gazociągiem, zgodnie z załączonym profilem podłużnym kanalizacji tłocznej: przejście pod gazociągiem S/C Ø100 I W/C Ø50 I 150 – opisane jako „przejście nr 2”, rys. nr S2, skala 1:100/1000.

W związku z powyższym:

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg ww. gazociągu w miejscu skrzyżowania z projektowaną inwestycją oraz głębokość jego posadowienia poprzez wykonanie ręcznych przekopów pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągu, tj. Kierownika KRNiGZ Gorzysław lub osoby przez niego wyznaczonej.
2. W pasie o szerokości **15 m** na stronę od osi gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora.
3. Prace ziemne w miejscu skrzyżowania z ww. gazociągiem należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu minimum **5 m**, licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi gazociągu.
4. Pozostałe prace budowlane w miejscu skrzyżowania należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób nie zagrażający uszkodzeniu gazociągu.
5. Zabrania się na trasie przebiegu gazociągu składowania ziemi z wykopu oraz poruszania się sprzętem budowlanym oraz pojazdami, poza istniejącą drogą.
6. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Kierownika KRNiGZ Gorzysław Pana Zbigniewa Murackiego, adres: m. Gorzysław, 72-320 Trzebiatów, (tel./fax 91 387 32 32) i zlecić **płatny** nadzór.

W powiadomieniu należy podać:

- nr uzgodnienia,
- termin rozpoczęcia prac,
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopie zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra (adres e-mail: uzg.owzg@pgniq.pl).

7. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac doprowadzić teren do stanu pierwotnego oraz dostarczyć do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsca skrzyżowania.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać:

- sprawozdanie techniczne,
- szkic polowy,
- wykaz współrzędnych,
- kopię mapy zasadniczej,
- mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Dodatkowo informujemy, że przedmiotowa inwestycja tworzy również kolizje z gazociągami należącymi do PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

Z poważaniem,

DYREKTOR EKSPLOATACJI

Grzegorz Kawka

Załączniki:

1. Plan orientacyjny.
2. Projekty zagospodarowania terenu 1, 2, 3, rys. nr S1, S3, S4, skala 1:000.
3. Profil podłużnym kanalizacji tłocznej: przejście pod gazociągiem S/C Ø100 I W/C Ø50 I 150 – przejście nr 1, 2, 3, rys. nr S2, skala 1:100/1000.

Do wiadomości:

- Kierownik KRNiGZ Gorzysław – p. Z. Muracki.